



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM**

89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

tel.(52)3881230

tel./fax (52)3881231

e – mail [psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl](mailto:psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl)

[www.pssesepolnokrajenskie.pl](http://www.pssesepolnokrajenskie.pl)

---

Sępólno Kraj., 17.03.2016r.

N.HK.5211.11.1.2016

## **OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1412), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139) oraz § 17 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r., poz. 1989),

### **PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJ.**

po zapoznaniu się z protokołem pobrania próbek wody nr N.HK6/2016/18/16 z dnia 08.03.2016r. pobranej w ramach monitoringu kontrolnego z wodociągu publicznego w Wałdowie należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Sępólnie Kraj. oraz ze sprawozdaniem z badań nr L.HK 6010-47/16 wykonanych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Nakle n.Not.

Miejsce poboru próbki:

#### **Hydrofornia**

Opis próbki: woda uzdatniona

**stwierdza**  
**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**  
**z uwagi na ponadnormatywne stężenie mętności 1,7 NTU**  
**(norma wynosi 1 NTU)**

## Uzasadnienie

Na podstawie w/w protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego **o produkcji od 100 - 1000 m<sup>3</sup>/d w Waldowie** oraz z instalacji wodociągowej dostarczającej wodę odbiorcom, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989)

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Sępólnie Kraj.

mgr inż. Elżbieta Estkowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Sępólna Kraj  
ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  
ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Kraj.
3. A/a.