

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Kamień Kraj. w I połowie 2018 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w oparciu o § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Kamień Kraj. w I połowie 2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody pobrał w I połowie 2018 roku z niżej wymienionych wodociągów 5 próbek wody z punktów kontrolnych: na stacjach uzdatniania wody, z sieci rozdzielczej oraz u odbiorców indywidualnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągów pobrano również 5 próbek wody.

Urządzenia wodne objęte nadzorem posiadają system uzdatniania wody w zakresie usuwania żelaza i manganu. Ujmowana woda głębinowa nie wymaga stałej dezynfekcji.

Mieszkańcy gminy Kamień Kraj. zaopatrywani są w wodę do spożycia produkowaną przez:

Stan na dzień 30.06.2018r.

| Wodociąg | Producent | Wielkość produkcji | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Miejscowości zaopatrywane przez wodociąg | Jakość wody | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów | Prowadzone postępowanie administracyjne |
|---|--|-----------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|
| Wodociągi o prod. 100 – 1000 m³/d | | | | | | | |
| Wodociąg publiczny w Kamieniu Kraj. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj. | 591 m ³ /d | ok. 5,3 tyś | Kamień Kraj. Radzim, Płocicz, Duża Cerkwica, Mała Cerkwica, Dąbrówka, Dąbrowa, Witkowo, Witkowo Leśniczówka, Witkowo Młyn | <i>Woda odpowiada wymogom rozporządzenia</i> | - | - |
| Wodociąg publiczny w Orzelku | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamieniu Kraj. | 135 m ³ /d | ok. 1,38 tyś. | Orzełek, Niwy, Obkas, Nowa Wieś, Zamarte, Jerzmionki, Osady Jerzmionckie | <i>Woda odpowiada wymogom rozporządzenia</i> | - | - |

W I połowie 2018r. w wodzie pochodzącej z wodociągów zaopatrujących mieszkańców gminy Kamień Kraj. żadnych przekroczeń badanych parametrów nie stwierdzono. Do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. nie wpłynęła też żadna pisemna informacja związana z nieodpowiednią jakością wody do spożycia czy reakcją niepożądaną związaną z jej spożyciem ze strony mieszkańców gminy Kamień Kraj.